



必要ユーティリティ（弊社施工外）

参考図

記号	名称	記事
A	給水 <input type="checkbox"/> PT15A, 圧力 0.1~0.3MPa 水道水, 床立上り FL+100 バルブ止め	
B	給湯 <input type="checkbox"/> PT15A, 圧力 0.1~0.3MPa 60℃温水, 床立上り FL+100 バルブ止め	
C	排水 <input type="checkbox"/> VP40, 床立上り FL+100 キヤツプ止め(未接着)	
D	給電 <input type="checkbox"/> 単相×AC100V, FL+1400 フース付コンセント	

⑪	ラジエンスセンサー	2	センサースイッチ式
⑩	ソーチエンスセンサー	3	センサースイッチ式
⑨	操作部	1	
⑧	シャワーセンサースイッチ	3	
⑦	シャワー吐出口	3	UV式逆汚染防止機構付
⑥	鏡	3	防曇加工
⑤	蛍光灯	3	
④	シンク本体	1	人工大理石製、抗菌加工
③	フロント点検扉	3	FRP製
②	下部ユニット	1	FRP製
①	上部ユニット	1	FRP製
記号	名称	数量	備考

*オプショント機器取り付け図
*性能向上等の理由により仕様及び外観は予告無しに変更する場合があります。

NO.	DATE	DESCRIPTION	NO.	DATE	DESCRIPTION	APPROVED	CHECKED	DRAWN	SCALE	TITLE	NO.
						***	***	***	A3 : 1/20	3人用 人工大理石製手洗シンク 設置参考図	TDS03L01-01
									2015.08	型式: TDS-03 / UDS-3 共通	

TOYOBO ENGINEERING CO.,LTD.